




Rzut fundmanetów i ścian fundamentowych



Zbrojenie wieńców W1, W2, W3, W4, W5



UWAGI:
BETON: C30/37, W8
CHUDY BETON: - C8/10
STAL: - pręty główne: # A-IIIN (RB500W)
- strzemiona: # A-IIIN (RB500W)
Wymiary prętów podano po zewnętrznej
Klasa ekspozycji: XC2, wodoszczelność W8
Otulenie zbrojenia cmin=40mm,
Długość zakotwienia i średnice gięcia prętów zgodnie z normą PN -EN 1992-1-1:2008
Poziom posadowienia fundamentów projektowanych na rzędnej -1,41 m od projektowanego poziomu 0,00
Instalacje wg proj. branżowych
Fundamenty projektowane posadowić na gruncie rodzimym po usunięciu nasypów niebudowlanych,
Ewentualną wymianę gruntu wykonać poprzez wykonanie nasypu budowlanego z piasku min. średniego zagęszczonego warstwami do Is=0,97 lub poprzez uzupełnienie wybranego gruntu chudym betonem kl.B10

 <div>BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI PROSKOL ŁUKASZ SKOLIMOWSKI UL. TOPOŁOWA 132, 08-110 SIEDLCE tel. 507 429 042, biuro@proskol.pl</div>	
INWESTOR: Gmina Zabrodzie Ul. Wł. St. Reymonta 51 07-230 Zabrodzie	
OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu polegającej na: przebudowie i rozbudowie budynku socjalno-technicznego, przebudowie i rozbudowie punktu zlewnego ścieków dowożonych, budowie utwardzeń terenu, budowie dwóch zbiorników uśredniających ścieków dowożonych o łącznej pojemności użytkowej do 50m3, przebudowie zbiornika osadu, likwidacji istniejącego zbiornika uśredniającego ścieków dowożonych wraz przebudową i rozbudową połączeń między obiektowych sanitarnych i elektrycznych na terenie oczyszczalni ścieków w m. Zabrodzie na części działki nr ewid. 35/1 oraz na działce nr ew. 35/5 obręb 0021-Zabrodzie.	
FAZA PROJEKTU:	BRANŻA:
P.B	Budowlana
LOKALIZACJA: gm. Zabrodzie m. Zabrodzie, Jednostka ewidencyjna :143506_2 Zabrodzie, Obręb : 21 Zabrodzie, działki nr: 35/1, 35/5	
RYSUNEK: PROJEKT - ZBROJENIE ŚCIAN ŻELBETOWYCH	
SKALA:	DATA:
1:50	07.2019
RYS.	8
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	
projektant - branża konstrukcyjno-budowlana: mgr inż. Anna Burta nr. upr. MAZ/0565/PWOK/13	
sprawdzający - branża konstrukcyjna mgr inż. Czesław Sprycha nr. upr. 4/69	

