

Zabrodzie, dnia 11.05.2021r.

RG.7031.1.2021

Dotyczy zapytania ofertowego pn: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu”.
z dnia 11.05.2021r

Zapytanie oferenta:

1. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów/ urządzeń lub rozwiązań, które nie muszą być identyczne z opisanymi w zapytaniu, muszą natomiast zapewniać zakładane funkcjonalności użytkowe, potwierdzające w pełni przydatność wyrobu do zamierzonego stosowania i poziom ich jakości – niezawodności, prasa z zastosowaniem innej szerokości taśmy np. 0,9m i taśma wyposażona w zamek metalowy pozwalający na jej rozpięcie bez konieczności rozbierania urządzenia.?

Odpowiedź Zamawiającego :

1. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i użytkowych. Minimalne parametry odwadniania prasy muszą być zachowane. Moc elektryczna nie może powodować zmiany mocy przyłącza energetycznego.

<http://bip.zabrodzie.pl/art,392,zapytanie-ofertowe-modernizacja-oczyszczalni-sciekow-w-zabrodziu>

WÓJT GMINY ZABRODZIE

Krzysztof Jezierski