

Zabrodzie, dnia 22.04.2021 r.

**Ochotnicza Straż
Pożarna w Zabrodziu
ul. Wł. St. Reymonta 2
07-230 Zabrodzie**

Oferenci

Dotyczy: zapytania ofertowego na zadanie "Zagospodarowanie ogólnodostępnego placu straży pożarnej przy strażnicy OSP w Zabrodziu dla potrzeb turystyki rowerowej"

W związku ze złożonym zapytaniem przez oferenta składam następujące wyjaśnienia:

1. Proszę o wskazanie odpływu dla projektowanego odwodnienia liniowego oraz o potwierdzenie, że odwodnienie liniowe powinno posiadać klasę obciążenia min. C250 (wozy bojowe straży pożarnej wywierają większe obciążenie).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia wymagania w zakresie klasy obciążenia dla projektowanego odwodnienia na klasę obciążenia min. D400. Odpływ odwodnienia do przyległego rowu przydrożnego.

2. Proszę o informację czy Zamawiający posiada ważną czasową organizację ruchu. Jeśli nie, po czyjej stronie jest wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót?

Odpowiedź Zamawiającego:

Czasowa organizacja ruchu jest po stronie Zamawiającego.

3. W dokumentacji przetargowej Zamawiający zamieścił decyzję na lokalizację zjazdów. Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego na wykonanie zjazdów. Jednocześnie proszę o informację co z przepustami fi400, które powinny zostać wykonane zgodnie z decyzją lokalizacyjną.

Odpowiedź Zamawiającego:

Brak projektu wykonawczego na zjazdy. Zamawiający odstąpił od wykonania przepustów w związku z planowaną przebudową ul. Wł. Reymonta.

4. Proszę o udostępnienie warunków wydanych przez PWiK na przyłącze kanalizacyjne, przyłącze wodociągowe dla poidełka oraz przyłącze dla hydrantu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zarządcą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest Urząd Gminy Zabrodzie, z którym to Wykonawca będzie musiał uzgodnić propozycję rozwiązań technicznych.

5. Proszę o udostępnienie map wraz z profilami na wykonanie przyłączy wskazanych w pyt. 4.

Odpowiedź Zamawiającego:
Brak map z profilami przyłącza.

6. Proszę o informację, czy projektowane poidelko powinno być wyposażone w odpływ wody, jeśli tak, proszę o przesłanie warunków, oraz projektu przyłącza.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dokonał zmiany modelu poidelka. Poidelko nie wymaga odpływu kanalizacyjnego.

7. Proszę o wskazanie miejsca wbudowania odwodnienia liniowego wraz z przyłączem odprowadzającym wodę, jednocześnie, jeśli odwodnienie wraz z przyłączem jest zlokalizowane w pasie drogi powiatowej, proszę o informację czy Zamawiający posiada decyzję na umieszczenia infrastruktury w pasie drogowym.

Odpowiedź Zamawiającego:
Odwodnienie wraz z przyłączem jest zlokalizowane na działce Zamawiającego. Lokalizacja zostanie wskazana w trakcie tyczenia wysokościowego.

8. Proszę o informację, kto ponosi koszty przeniesienia paczkomatu wraz z doprowadzeniem wymaganych mediów.

Odpowiedź Zamawiającego:
Koszty przeniesienia paczkomatu i przyłącza energetycznego są po stronie Zamawiającego.

9. Proszę o informację, kto ma wykonać odtworzenia (posadzka, tynki) wewnątrz budynku straży po montażu hydrantu?

Odpowiedź Zamawiającego:
Koszty odtworzeń w budynku są po stronie Zamawiającego.

10. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o wjazd (80m²).

Odpowiedź Zamawiającego
Opracowanie przedmiarów na roboty dodatkowe na podstawie opisu jest po stronie Wykonawcy. Na roboty dodatkowe należy sporządzić odrębny kosztorys.

11. Na wizji lokalnej zostaliśmy poinformowani o konieczności wykonania remontu nawierzchni zjazdu, prosimy o uzupełnienie OPZ ze wskazaniem miejsca, rodzaju oraz ilości dotyczących remontu.

Odpowiedź Zamawiającego:
Miejsce remontu (przełożenia nawierzchni) przed drzwiami wejściowymi do biblioteki. Ilość nawierzchni do remontu została uwzględniona w ilości robót dodatkowych.

12. Poidelko wskazane w dokumentacji przetargowej jest jednym z droższych na rynku, czy Zamawiający dopuszcza montaż poidelka o innych parametrach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienił wymagania dot. poidelka. Nowe wymagania w informacji na stronie internetowej pod linkiem:

<http://bip.zabrodzie.pl/p,84,ochotnicza-straz-pozarna-w-zabrodziu>

13. Na wizji lokalnej zostaliśmy poinformowani o konieczności likwidacji istniejącego schodka i wykonanie w jego miejsce pochylni dla niepełnosprawnych, prosimy o uzupełnienie OPZ ze wskazaniem miejsca, technologii wykonania oraz szacunkowych ilości związanych z rzeczonymi pracami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Miejsce likwidacji istniejącego schodka i wykonanie w jego miejsce pochylni dla niepełnosprawnych ,remontu (przełożenia nawierzchni) przed drzwiami wejściowymi do biblioteki. Ilość nawierzchni została uwzględniona w ilości robót dodatkowych.

Prezes OSP
/-/ Przemysław Raniewicz