

Zabrodzie, dnia 21.08.2019 r.

RG.271.5.2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn „Remont i adaptacja pomieszczeń stolówki i kuchni w budynku szkoły w Adelinie”.

Ogłoszenie nr 586804-N-2019 z dnia 2019-08-16r:

### Wyjaśnienie treści specyfikacji

W związku z prowadzonym postępowaniem o dzielenie zamówienia publicznego oferent zadał pytanie :

Dotyczące danych separatora tłuszczu na inwestycji przebudowa szkoły w Adelinie

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający podaje dane dotyczące separatora tłuszczu o którym mowa w pkt. 25d.1.2 przedmiaru :

Minimalny przepływ 4l/s, minimalna pojemność 400 l.

Odp. Dokument opublikowano pod linkiem:

<http://www.bip.zabrodzie.pl/art,58,remont-i-adaptacja-pomieszczen-stolowki-i-kuchni-w-budynku-szkoly-w-adelinie>

WÓJT GMINY ZABRODZIE

Krzysztof Jezierski