

Zabrodzie, dnia 17.09.2019r.

RG.271.7.2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn „Remont i adaptacja pomieszczeń stołówki i kuchni w budynku szkoły w Adelinie”.

Ogłoszenie nr 593619-N-2019 z dnia 2019-09-06r:

Wyjaśnienie treści specyfikacji

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oferent zadał następujące pytania:

Dział nr 1

- poz.7 Drzwi dwuskrzydłowe z kształowników wysokoudarowego PCV czy mają być pełne , przeszklone szybą bezpieczną , wyposażone w samozamykacz , pochwyt , czy klamki , ile zamków ?
- poz.8 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych.....
Proszę podać typ farby np. zmywalna ? lub

Dział nr 1.2.3

- poz. 41 Miski ustępowe **wiszące** Koło Nova PRO - pozycja ta wskazuje na 10 kpl. misek wiszących czy + stelaże podtynkowe ? natomiast
- poz. 43 wskazuje na zamontowanie stelaża do miski ustępowej kpl. 1 w tym przypadku jeżeli misek ustępowych jest kpl. 10 to stelaży podtynkowych powinno być również kpl. 10
- poz. 15 wskazuje 1 szt. przycisków do spłuczek -powinno być szt. 10
- poz. 42 wskazuje 7 szt. zlewozmywaków Daria - na rys. technicznym jest zlewozmywaków 6 szt. oraz 2 szt. urządzeń o większych gabarytach / np. można odczytać że jest to wanna lub długi zlew ze stali szlachetnej / proszę wskazać właściwe.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający wyjaśnia, że :

Dział nr 1

Poz.7 Drzwi dwuskrzydłowe z kształowników wysokoudarowego PCV mają być przeszklone szybą bezpieczną, wyposażone w samozamykacz i wyposażone w pochwyt i jeden zamek.

Poz.8 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi lub akrylowymi w jasnym kolorze o właściwościach hydrofobowych, plamoodpornych i zmywalnych.

Dział nr 1.2.3

Poz. 41 Miski ustępowe wiszące Koło Nova PRO ze stelażem podtynkowym szt. 1.
Poz. 43 Miski ustępowe szt.1, stelaż podtynkowy do miski ustępowej szt.1.

Poz.15 Przycisk do spłuczki szt. 1.

Poz. 42 Zlewozmywaki Daria szt. 6 i jeden basen do mycia termosów.

Odp. Dokument opublikowano pod linkiem:

<http://www.bip.zabrodzie.pl/art,71,remont-i-adaptacja-pomieszczen-stolowki-i-kuchni-w-budynku-szkoly-w-adelinie>

Zuzanna
Jan Leika
NACZELNIK
Wydziału Rozwoju Gminy