

RG.271.8.2022

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn: „**Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabrodzie**”. Ogłoszenie nr 2022/BZP 00255131/01 z dnia 14.07.2022r:

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

Zapytania Oferentów i odpowiedzi Zamawiającego:

Zapytanie Oferenta :

1. Zamawiający w SWZ informuje o liczbie opraw podlegających wymianie, nie stawia natomiast żadnych wymagań co do ich charakterystyki. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia są oprawy oświetleniowe wykonane w technologii LED, oraz prosi o określenie maksymalnej mocy i minimalnego strumienia opraw które mają być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedz Zamawiającego :

Zamawiający precyzuje wymagania dotyczące opraw oświetleniowych:
oprawa oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED nie gorsza niż:
moc - 50W-60W, min. strumień świetlny 115 lm/W, barwa światła 4000 K – 5500 K, klasa szczelności IP 66, odporność na uderzenia - IK08, gwarancja min. 5 lat.

Zapytanie Oferenta :

2. Zamawiający nie wskazuje współczynnika PF jakim powinny charakteryzować się zastosowane oprawy. Najtańsze oprawy zwykle mają zastosowany kiepskiej jakości zasilacz o współczynniku $PF < 94$, co w efekcie powoduje generowanie znacznej ilości mocy biernej w sieci Zamawiającego, i skutkuje naliczaniem znacznych opłat ze strony zakładów energetycznych. Wykonawca proponuje wprowadzenie wymogu zastosowania opraw o współczynniku $PF > 95$, co zminimalizuje ilość generowanej mocy biernej i nie będzie narażać Zamawiającego na dodatkowe koszty eksploatacyjne.

Odpowiedz Zamawiającego :

Zamawiający nie precyzuje wartości współczynnika PF.

Zapytanie Oferenta :

3. Czy Zamawiający wymaga opraw posiadających certyfikat ENEC, będący wiodącym europejskim certyfikatem potwierdzającym wysoką jakość produktu?

Odpowiedz Zamawiającego :

Zamawiający nie wymaga opraw posiadających certyfikat ENEC. Wystarczający jest certyfikat CE.